

# 城关乡人民政府文件

城政〔2016〕80号



## 城关乡燃煤治理工作组办公室 关于印发城关乡燃煤发电企业和燃煤工业企业 重污染天气应急应对实施方案的通知

各行政村，乡直各部门：

现将《城关乡燃煤发电企业和燃煤工业企业重污染天气应急应对实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

城关乡燃煤治理工作组办公室  
2016年10月25日

# 城关乡燃煤发电企业和燃煤工业企业 重污染天气应急应对实施方案

为有效应对大气重污染，降低重污染天气危害程度，提高全乡发电企业和燃煤工业企业重污染天气预防、预警和应对能力，保障人民群众身体健康，制定本工作方案。

## 一、目标要求

按照荥阳市政府应急响应启动指令，及时启动应急应对工作，在严格落实市政府重污染天气应急应对实施方案各项措施基础上，对燃煤电厂和燃煤锅炉采取最为严格管控措施，确保我乡空气质量更多时间控制在良好水平。

## 二、应急减排措施

### （一）III级应急响应措施

1、燃煤发电运行机组（热电联产机组在保证供热和电网安全的前提下）按省定调度计划实施停产限产措施；未完成超低排放改造的运行机组二氧化硫、烟（粉）尘、氮氧化物排放量在达标排放的基础上再消减 20%以上。

牵头单位：市发改委 乡环保所

责任单位：国电荥阳电厂

2、运行的燃煤机组和燃煤锅炉必须使用全硫含量 $\leq 0.5\%$ 、灰分 $\leq 32\%$ 的优质煤，且停止使用汽车运煤。

牵头单位：乡经济发展办公室

责任单位：各行政村、国电荥阳电厂

### （二）II级应急减排措施

1、燃煤发电机组（热电联产机组在保证供热和电网安全的前提下）按省定调度计划实施停产限产措施；未完成超低排放改造的运行机组二氧化硫、烟（粉）尘、氮氧化物排放量在达标排放的基础上再消减 30%以上。

牵头单位：市发改委 乡环保所

责任单位：国电荥阳电厂、高袁寨村

2、运行的燃煤机组和燃煤锅炉必须使用全硫含量 $\leq 0.5\%$ 、灰分 $\leq 32\%$ 的优质煤，且停止使用汽车运煤。

牵头单位：乡经济发展办公室

责任单位：各行政村、国电荥阳电厂、高袁寨村

### （三）I级应急减排措施

1、燃煤发电机组（热电联产机组在保证供热和电网安全的前提下）按省定调度计划实施停产限产措施；未完成超低排放改造的运行机组二氧化硫、烟（粉）尘、氮氧化物排放量在达标排放的基础上再消减 50%以上。

牵头单位：乡经济办

责任单位：乡环保所、国电荥阳电厂

2、运行的燃煤机组和燃煤锅炉必须使用全硫含量 $\leq 0.5\%$ 、灰分 $\leq 32\%$ 的优质煤，且停止使用汽车运煤。

牵头单位：乡经济发展办公室

责任单位：乡环保所、国电荥阳电厂、各行政村

### 三、应急保障措施

（一）加强组织领导，明确责任分工。各村和相关单位要认真抓好燃煤电厂和燃煤锅炉空气质量保证工作，严格落实党政同责、一岗双责、失职追责。按照工作任务、时间节点和职责分工，制定应急应对工作方案，明确责任单位和责任人，报乡经济发展办公室备案。

（二）严格督查督导，强化责任追究。启动期间，市、乡燃煤治理工作组办公室对燃煤电厂和燃煤锅炉空气质量保障工作进行现场督察督导；各村和相关单位要对燃煤电厂和所在地燃煤锅炉空气质量保障工作进行不定期监督检查，明确专人进驻燃煤电厂进行24小时监管。对不认真落实保障措施、不能完成空气质量保障任务的责任单位和责任人，将由相关部门依法进行责任追究。

（三）严格信息报送，开展效果评估。各村和相关单位要严格按照应急对要求开展相关工作，应急启动期间实行措施落实情况日报制度。