

新郑市卫生健康委员会文件

新卫〔2024〕3号

新郑市卫生健康委员会 关于印发新郑市卫生健康系统安全生产 大排查大起底大整治行动工作方案的通知

各卫生健康单位、各民营医疗机构、委相关各科室：

现将新郑市卫生健康系统《安全生产大排查大起底大整治行动工作方案》印发给你们，请按照方案明确的内容和要求，认真贯彻落实，确保全市卫健系统安全稳定。



2024年1月31日

新郑市卫生健康系统 安全生产大排查大起底大整治行动工作方案

2024年1月19日，南阳市方城县独树镇英才学校宿舍楼发生重大火灾事故，造成13人死亡、4人受伤。1月24日，江西省新余市一临街店铺发生特别重大火灾事故，造成39人死亡、9人受伤。一周之内，连续发生重大和特别重大火灾事故，教训极为深刻。为认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神，按照全国、全省、全市安全生产电视电话会议部署，坚决彻底整治重点场所突出风险隐患，坚决防范和遏制群死群伤事故发生，根据省、郑州市、新郑市安全生产大排查大起底大整治行动工作要求，市卫健委决定自即日起至3月底，在全市卫健系统组织开展安全生产大排查大起底大整治行动，制定方案如下。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个至上”、立足“两个根本”，充分认清当前极其严峻的安全生产形势，紧盯重点区域、关键环节，精准发力、重拳除患，多措并举、综合施策，切实提高安全重大风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的能力水平，全力防范化解重大安全风险。通过集中开展大排查大起底大整治行动，切实将压力传递到基层单元，传导到社会末梢，推动压实安全防范责任，坚决遏制重特大事故发生。

二、排查对象

全市范围卫生健康单位、民营医疗机构、医养结合机构、托育机构全覆盖。

三、排查内容

以省卫健委安全稳定工作督导组《医疗机构现场安全督导检查明细》和省卫健委《关于印发全省卫生健康系统重点风险隐患和刚性措施的通知》明确消防安全、建筑安全、安全防范刚性措施 50 条等工作落实情况。深入排查各类医疗机构、托育机构等场所安全出口是否畅通，无杂物堆放，紧急疏散通道是否畅通；是否存在门窗封堵问题；是否存在安装防盗窗问题；涉及电、气焊（割）等动火作业的，是否办理审批手续，并落实现场监护人和消防安全措施；是否制定有针对性应急预案并组织定期演练；是否对员工开展安全教育培训和警示教育；是否设置明显的安全警示标志；是否排查梳理危险因素和制定防控措施等。

四、排查方式

各单位自行排查，市卫健委同步督导检查。在活动开展期间，市卫健委成立 10 个专项行动督导组，酌情邀请有关单位参加，采取“领导+专家+专班”、“四不两直”和明察暗访相结合的方式，通过查阅资料、实地查看、现场提问、演练拉动、随访座谈等方法，深挖彻查各单位存在的问题和隐患，建立整改台账，下发通知书限期整改。

五、时间安排

此次督导检查分三个阶段进行。

第一阶段：即日起至2月4日，各单位结合上轮安全督导检查问题和此轮检查标准，举一反三，自查自纠，深挖细查，建立台账，及时整改。市卫健委检查组按照分工集中开展督导检查。

第二阶段：2024年2月5日至2月29日，各单位对交办的问题和自查问题进行集中整改。

第三阶段：2024年3月1日至3月22日，督导组赴各单位开展整改情况“回头看”，对整改不到位的进行通报，视情况约谈整改不到位的单位主要负责同志及上级业务主管部门主要负责同志。

六、工作要求

（一）严格落实责任。压实属地责任，各级党委（支部）要扛稳扛牢安全生产责任，必须坚持党委（支部）统一领导，落实“党政同责，一岗双责”，各级党政领导干部要切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。落实监管责任，负有安全监管职责的部门依职能分工，对安全生产工作承担包括监管、处罚在内的监督管理责任，各级卫生监督执法部门要加大对实验室管理、医废管理、毒麻药品管理、饮用水安全管理等监督执法力度。突出主体责任，生产经营单位是安全生产的责任主体，要按照“安全自检、隐患自除、责任自负”的原则，落实安全责任，并每年签订三级安全责任书，即：领导与机关科（室、办）、机关科（室、办）与业务（职能）科室逐级签订安全工作责任书；同时积极推行“网格化”管理新模式，形成齐抓共管格局，实现责任无盲区，责任无死角。强化岗位责任，各工作岗位是预防安

全生产事故的第一道“关口”，必须牢牢把住、严防死守；各岗位工作人员是直接责任人，根据工作内容及职责承担相应的安全责任。层层压实责任，确保排查整治工作走深走细走实。

(二)强化任务落实。各单位要高度重视，春节前要做到“五个一”全覆盖（即：一次全员安全培训，一次单位自查，一次县级督查，一次应急演练，一次全方位宣传），要积极配合省市级工作组开展工作，对发现问题决不能遮遮掩掩、避重就轻、弄虚作假。市县两级督导检查对标《医疗机构现场安全督导检查明细》（附件2）和刚性措施50条（附件3）逐条检视，按照方案要求高质量完成各项工作任务，现场填写《问题隐患台账》（附件4），明确督导组组长、成员、整改责任领导、整改负责人，网格员、期限、措施等内容；重大事故隐患做到“责任、措施、资金、时限、预案”五落实，限期整改销号；被检查单位、开展排查的部门及其上级卫生健康行政管理部门各持1份，建立各级隐患排查台账。委本级各组每日检查情况，当日上报委信访处。

(三)突出排查重点。各单位要对照负面清单“十严禁”（严禁病房过道加床、严禁病房使用大功率电器和插线板、严禁与在院施工单位未签订安全责任书而上岗作业、严禁消防设施损坏或配备不到位、严禁未办理消防合格证而开始使用病房和门诊楼、严禁室内及公共区域抽烟、严禁乱堆乱放堵塞消防及逃生通道、严禁安保人员未经消防培训上岗、严禁用易燃材料搭建临时建筑和窗帘围挡等纺织品垂地、严禁民营医院及小型医疗机构失管漏管）和正面清单“十个全覆盖”（日风险研判全覆盖、拉网排查

全覆盖、推行院内网格化管理全覆盖、高层建筑避难场所新建改建管理全覆盖、院内急救呼救系统设置全覆盖、安全教育培训和大练兵全覆盖、重点部位管理现场监管全覆盖、视频监控和智慧消防提升全覆盖、消防控制室和电工等重点岗位人员持证上岗全覆盖、责任链条全覆盖), 全面开展拉网式、地毯式、专业化排查。

(四) 压实整改责任。各单位要严格落实问题隐患整改责任, 根据《问题隐患台账》, 必须指定专人负责整改工作, 对难点、重点问题集中力量攻坚, 确保隐患排查不到位不放过、安全责任不落实不放过、整改不到位不放过, 决不能“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”。被检查单位落实验收主体责任, 检查组按照“谁检查, 谁负责”要求落实验收监管责任, 对检查的问题隐患定期进行“回头看”, 形成整改闭环; 对未按时整改的单位, 要综合运用通报、约谈、建议免职等措施, 加大整改力度, 做到“整改不到位不放过”。

(五) 严守工作纪律。督导组实行组织负责制, 检查组成员要严格执行中央八项规定精神, 轻车简从, 尽量减少对基层的影响。要坚持实事求是、公平公正原则, 坚决克服“老好人”思想, 善于发现问题、敢于指出问题, 实现通过督导检查确保安全稳定的工作成效。

(六) 相关材料报送。

1. 各分包督导组联络员于每周一委主任办公会上汇报上周安全生产督导情况, 并于每周一中午 12 点前将安全生产督导情

况统计表（附件 5）报至委信访安全科。

2. 各卫生健康单位于 2 月 4 日前，将工作检查情况形成报告，随同问题隐患总台账一并报委信访安全科。

3. 各卫生院、社区卫生服务中心负责辖区内一级以下医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）消防、安全生产工作，并于每周三报送排查数据（见附件 5、附件 6、附件 7）；3 月 24 日前将安全生产大排查大起底大整治行动整体情况报告（包含盖章的 PDF 版和 word 版）报至委信访安全科。联系人：蒋晓创，联系电话：56920208，邮箱：wsjxfb@163.com

- 附件：1. 新郑市卫生健康系统安全生产大排查大起底大整治专项行动领导小组名单
2. 新郑市卫生健康系统安全生产大排查大起底大整治专项行动督导分工
3. 医疗机构现场安全督导检查明细
4. 刚性措施 50 条
5. 问题隐患台账
6. 全市卫生健康系统安全生产大排查大起底大整治行动情况统计表
7. 全市卫生健康系统安全生产大排查大起底大整治行动隐患整改（分类型）统计表

附件 1

新郑市卫生健康系统安全生产大排查大起底 大整治专项行动领导小组名单

- 组 长：冯军辉 市卫健委党组书记、主任
- 副组长：蔡玉玲 市卫健委二级主任科员
- 李二峰 市卫健委二级主任科员
- 吴限涛 市卫健委党组成员、副主任
- 刘 锋 市爱国卫生服务中心主任
- 岳刘慧 卫健系统工会主席
- 王建永 市爱国卫生服务中心副主任
- 赵建中 市性别比综合治理中心主任
- 时江涛 市疾病预防控制中心副主任
- 岳志庚 市妇幼保健计划生育服务中心主任
- 万国栋 市爱国卫生服务中心副主任

成 员：市卫健委机关相关科（办）室及各卫生健康单位主要负责人。

领导小组下设办公室，蒋晓创同志兼任办公室主任，具体负责全市卫生健康系统安全生产大排查大起底大整治行动的总体安排，跟踪督查各督导组专项行动进展情况，研究协调解决有关问题。

附件2

新郑市卫生健康系统 安全生产大排查大起底大整治专项行动督导分工

督导组	组长	联络员	被督导对象
第一组	蔡玉玲 副主任	姜伟琴	市疾病预防控制中心、市妇幼保健计划生育服务中心，和庄镇、新烟街办事处辖区内一级（和庄镇示范卫生院、新烟街社区卫生服务中心、新郑中和医院、新郑继德堂医院）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）
第二组	李二峰 副主任	王景晶	天佑中医院，观音寺镇、梨河镇辖区内一级（观音寺中心卫生院、梨河镇卫生院）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）
第三组	吴限涛 党组成员、副主任	李西亮	河南天佑中西医结合肿瘤医院，薛店镇辖区内一级（薛店镇卫生院、郑州乐帆口腔医院）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）
第四组	刘锋 市爱国卫生服务中心主任	杨勇	天佑医院，新区管委会辖区内一级（新区社区卫生服务中心）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）

第五组	岳刘慧 系统工会主席	赵长江	华信民生医院（人民路院区），华信民生养护中心（含故里乐居），郭店镇辖区内一级（郭店中心卫生院）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）
第六组	王建永 市爱国卫生服务中心副主任	杨东亮	新华路办事处辖区内一级（新华路社区卫生服务中心、新郑平正中医院、新郑志康中医院、新郑东泽中医院、新郑华阔医院）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）
第七组	赵建中 市性别比治理办公室主任	董真	新建路办事处辖区内一级（新建路社区卫生服务中心、新郑佳人医院）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）
第八组	时江涛 市疾病预防控制中心副主任	蒋晓创	辛店镇、具茨山管委会辖区内一级（辛店中心卫生院、新郑精卫医院）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）
第九组	岳志庚 市妇幼保健计划生育服务中心主任	马青坡	市公立人民医院、市卫生计生监督所、市紧急医疗救援中心、华信民生医院（解放路院区），教育园区管委会（龙湖镇）、城关乡辖区内一级（祥和路社区卫生服务中心、文昌路社区卫生服务中心、西泰山社区卫生服务中心、城关乡卫生院、新郑益仁医院、新郑洪圣堂医院、新郑博爱医院）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）
第十组	万国栋 市爱国卫生服务中心副主任	高瑞	新村镇、孟庄镇辖区内一级（新村镇卫生院、孟庄镇卫生院）及一级以下各类医疗机构（含社区卫生服务站、个体诊所、村卫生室、门诊部、医务室等）

附件 3

医疗机构现场安全督导检查明细

序号	分项名称	子目录	具体检查内容
1	消防安全	文档建设	1、各类制度建立健全及相关落实情况和消防安全责任体系建设（委员会）；
2			2、基础资料的整理归档：（图纸、检查整改、培训教育资料、各类检测报告、值班记录等）
3			3、各类消防设备设施台账；维修保养记录；
4			4、宣教相关资料；
5			5、动火审批手续；
6		人员管理	1、人员持证上岗；
7			2、四懂四会（四懂内容：懂得岗位火灾的危险性；懂得预防火灾的措施；懂得扑救火灾的方法；懂得逃生路线；四会内容：会使用消防器材；会报火警；会扑救初起火灾；会组织疏散逃生；
8			3、微型消防站；
9			4、各个科室消防安全员和员工安全责任划分；
10		现场检查	1、消防通道是否占用、堵塞；
11			2、吸烟管控；
12			3、用电安全：（临电、线路巡检、违规用电）
13			4、巡检表填写：（内容和真实性）
14			5、标志标识、安全出口重点关注；
15			6、应急照明（灯具完好、持续时间的日常检测文档）；
16			7、中控室相关记录本填写完整、设备报警处置、制度上墙、环境温湿度、应急电源；
17			8、防火门完好并正确开闭；
18			9、抽检消火栓和灭火器完好情况和效期；
19			10、节假日期间安全出口管控安排；
20			11、停车场充电设备维护检查；
21			12、员工宿舍安全检查（违章用电、燃气；吸烟管理；）
22			13、电动车违章充电管理；
23			14、各科室值班室违章用电；
24			15、应急预案的建立健全、演练、持续改进、流程和分工明确；
25		实操	1、任意最不利灭火位置摁下手报操作：（看反馈信号 是否真实存在、看跑点人员反应时间、口头反馈误操作或真实报警处置流程、查中控室值班记录和处置记录；
26			2、消防泵房试验末端试水操作：（看水力警铃反应时间、中控室信号反馈、跑点人员反应时间、喷淋水泵是否可以联动、水流指示器信号反馈是否正常、消防值班记录；）
27			3、灭火器操作：含灭火器检查、干粉灭火器口述加实际操作动作（不拔保险）；
28			4、防火卷帘操作：（升降是否平稳到底、信号反馈、跑点人员反应时间、倒链是否正常使用）
29			5、屋顶消火栓水枪出水操作：（是否压力达标-充实水柱8-10米；水带是否有破损；接口是否连接严密；信号反馈是否正常；微型消防站人员操作是否规范；水泵是否正常自动启动；）
30			

31	重点 部位 安全	物资库房	1、物资库房物资码放、严禁烟火标志标识；（风险告知卡）
32			2、环境是否达标（温、湿度、通风）
33			3、中药库、布草库的物资码放；是否有大功率临时用电器等用电安全；
34		应急库房	1、应急物资存量是否打到阈值上线；
35			2、物资运输工具是否符合配置数量要求且随时保持完好；
36			3、库房物资的码放是否符合要求；
37			4、应急物资的效期是否符合要求；
38			5、检查库房的通风、照明、消防设施、防尘措施等是否符合要求,确保安全生产环境；
39			6、各类物资的存放位置是否合适,是否有分类标识和明确的摆放位置。
40			7、检查库房的温湿度是否适宜,特别是对于易腐性和易受潮的物资,需要确保温湿度在安全范围内。
41			8、钥匙管理是否24H随时启用；
42		危化品库 房	1、双台账建立和互检留痕；
43			2、采购、存储、发放、使用、退回、废弃等流程管理；
44			3、应急预案演练；
45			4、环境安全（防静电、防爆）；5、风险告知卡；
46		燃气间	1、燃气公司巡检记录；
47			2、燃气灶具的定期检查；
48			3、阀门的开关状态挂牌以及标志标识齐全（严禁烟火、管道严禁沿线敷设电线等）
49			4、责任人相关信息上墙；（风险告知卡）
50			5、应急处置流程上墙；
51			6、应急工具完好；
52	医用气体	1、防静电设备设施；	
53		2、液氧罐的相关安全要求；	
54		3、汇流排标志标识和防爆设施；（风险告知卡）	
55		4、储气钢瓶的物理隔离、运送和存储是否合规；	
56		5、正负压设备运行巡检记录、维修保养记录；	
57	食堂	1、人员持证上岗；	
58		2、消防责任人和员工的消防培训；	
59		3、健康证上墙；	
60		4、明厨亮灶是否完好；	
61		5、刀具管理；	
62		6、食品留样管理（温度、份量、时长）	
63		7、原材料效期管理；	
64		8、食品添加剂管理；	
65		9、油烟清理记录；	
66		10、冻库防关人管理；（风险告知卡）	
67		11、每日下班时安全检查清单；	
68	配电室	1、人员持证上岗；	
69		2、配电室灭火器有无按时点检,灭火器前是否有障碍物、遮挡等影响取用问题,箱内是否干净整洁、箱体是否生锈,标识是否齐全,零部件是否齐全等。	
70		3、各种标志标识是否齐全和正确悬挂；	
71		4、绝缘用品年检是否有效期内；	

72	重点 部位 安全	配电室	5、是否有异响、异味、积尘；防鼠挡板是否正常；	
73			6、室内温、湿度；（室温35度以内，湿度50%以内）	
74			7、变压器温度是否正常，是否有异响；	
75			8、配电柜、直流屏、电容柜等指示灯是否显示正常；	
76			9、PT柜的电压表指示是否正常；	
77			10、各柜电流表、电压表指示是否正常，并记录电流值和电压值；	
78			11、电容柜无功补偿控制器是否正常工作；电容器的外壳是否有鼓胀、漏油等异常现象；	
79			12、配电房内是否存在易燃物品；	
80			13、各类表单巡查，记录有无问题；	
81			发电机房	1、油料的存储罐是否接地可靠；
82				2、油料附近是否有易燃易爆、静电、发热电气等；
83				3、油料存储是否有相应的标志标识；是否有跑冒漏滴现象；
84				4、蓄电池是否鼓包、漏液；
85		5、防鼠板；（有、无）		
86		6、试运行记录和巡检记录；		
87		消防泵房	1、巡检记录、试运行记录、维保保养记录；	
88			2、是否有跑冒漏滴现象；	
89			3、水箱水位是否达标；	
90			4、各个阀门闭合、管道流向的标志标识是否齐全；	
91			5、配电控制柜显示是否正常、是否打到自动位置；	
92			6、末端试水（实操，全流程展示）；	
93		二次供水 泵房	1、巡检记录、水泵维修保养记录；	
94			2、紫外线消毒的灯管更换记录；（如有）	
95			3、水箱清洗消毒记录；	
96			4、卫生许可证是否在有效期内；	
97			5、水箱盖是否锁闭；	
98	6、环境干净整洁，制度上墙；			
99	锅炉房	1、司炉工持证上岗；		
100		2、人员值班记录、锅炉运行记录、维修保养记录、培训记录；		
101		3、锅炉年检许可；		
102		4、操作规程制度、流程；应急处置流程；		
103		5、各种压力容器、阀门效验是否在有效期；		
104	UPS/EPS	1、外观检查是否完好，没有明显的变形和异响；		
105		2、周边是否散热通畅；无易燃可燃物；无发热电气设备；		
106		3、电池定期保养、监测记录；		
107		4、电源指示正常；		
108	电梯/扶 梯/货梯	1、资料和监督检查资料的完备性；		
109		2、电梯司机/保养人员资质；		
110		3、检验合格及效期；（合格证）		
111		4、应急预案的培训和演练记录；		
112		5、电梯设备的维护保养、电梯维保单位的资质、检测报告；		
113		6、机房巡检记录；		

114	治安安全	人员配备	1、人员持证上岗；
115			2、人员培训和继教；
116			3、岗位职责、岗位风险、岗位应急处置流程；
117		设备设施	1、安检门；
118			2、人脸识别；
119			3、警械用品的配置和培训演练；
120		日常管理	1、一键报警的配置和巡检；
121			2、值班记录、违规刀具的移交登记；
122			3、重点关注人员的出入记录；
123			4、监控盲区巡视记录；
124			5、监控值班登记、监控调阅审批；
125			6、应急事件监控流程和指挥调度流程；
126			7、各科室紧急联络方式；
127			8、停车场指挥人员安全和机械停车安全；
128		反恐防暴	1、防爆器材、反恐器械配备是否齐全；
129			2、上述器材的保管、存放是否符合要求；
130			3、应急处置小组架构、人员培训、预案演练；
131			4、一键报警（实操演练）；
132			5、相关访谈、自查自纠档案、0事故报告档案等（不唯一）；
133		信访维稳	1、医疗纠纷解决小组的处置流程和进展；
134			2、谈话音视频档案保存、调阅审批文件；
135			3、敏感人员的监控记录；
136			4、应急处置预案的建立健全、培训；
137		国家安全	1、分管领导职责明确；
138			2、述职报告涵盖内容是否包括国家安全内容；
139			3、相关的宣传资料收集；
140	4、保密文件的登记保管；		
141	值班工作	1、值班表、值班制度、交接班记录和信息报告制度；（文件资料）	
142		2、值班设备完好；	
143		3、值班通讯是否完好；	
144		4、值班通讯录是否更新；通讯记录是否完整；	
145		5、值班员职责、应急处置的宣教和培训记录；	
146		6、值班员在岗情况（随机抽检）；	
147	生物安全	安全管理	1、法人、主要负责人、实验室安全责任人、实验室工作人员的相关安全责任明确；
148			2、门禁权限的管理；
149			3、病原微生物目录的建立；
150			4、实验活动与实验室等级是否匹配；
151			5、二级实验室备案；
152			6、应急生物安全事故处置方案是否建立健全；演练和培训记录；
153			7、高等级实验室的进出是否有审核制度和审核登记；
154			8、人员的资质是否具备开展相应的实验工作；
155			9、实验室废渣、废液、废气的按照要求处置；
156			10、实验室危化品存储、管理是否符合要求；

157	新、改、扩建工程	资质管理	1、相关人员持证上岗；（项目经理、安全员、电工、焊工、电梯工、架子工等）
158			2、施工单位资质是否齐全、是否匹配；施工手续是否齐全；
159			3、公示内容是否符合要求；
160			4、施工方、监理公司、勘察单位、设计单位安全责任书是否签署；
161			5、施工现场安全管理小组的架构、分工、职责是否明确；
162		现场检查	1、施工现场是否做物理管理围挡、是否正确设置安全标志标识；
163			2、是否正确配置足额的灭火器和相关的消防器材；
164			3、动火证办理是否具备、动火监护人是否到位、焊工是否持有效操作证、消防器材是否正确配置、动火周边是否存在易燃易爆品、动火时刻是否有6级以上的大风天气或雨雪天气；
165			4、临时升降机或施工电梯是否符合相关要求；（安装可靠、安全标志标识、违规装人、超载等）
166			5、高空作业是否符合相关要求；（主要：防护用品是否齐备、安全带是否正确使用、6级以上大风或雨雪天气禁止作业、正确佩戴安全帽等）
167			6、切割机锯、磨砂机等施工设备的使用是否符合要求；（人员防护、周边环境）
168			7、吸烟和违规动火；
169			8、防止高空坠物措施；
170			9、应急处置预案、演练记录；

附件 4

刚性措施 50 条

一、消防安全刚性措施

1. 新建、扩建、改建建筑及装饰装修工程应依法经消防审核、验收，不得擅自违规建设，不得使用易燃可燃夹心彩钢板等禁用建筑装饰材料。

2. 应保障消防通道畅通，不得占用或设置障碍物。安全出口不得遮挡锁闭，疏散通道保持畅通、不得占用。

3. 不得占用防火间距，不得违规搭建临时建（构）筑物。

4. 采用易燃可燃外墙保温材料的，应防止破损、开裂、脱落。设置醒目标识，禁止建筑周边燃放烟花爆竹、放飞孔明灯。

5. 管道井、电缆井、配电间不得放置杂物，管道、电缆与楼板处应封堵严密。

6. 消防设施维护保养每月 1 次，全面检测每年至少 1 次。

7. 严禁私拉乱接电气线路，严禁超负荷用电，不得违规使用大功率电器和插线板。

8. 燃气使用场所按规定设置可燃气体报警和紧急切断装置，严禁违规使用瓶装液化气。严禁在病房楼等人员密集场所使用液化气、天然气。

9. 严禁违规储存、使用酒精等易燃易爆危险品。

10. 动火作业须持证上岗，严格审批，落实现场监护措施，不得边经营、边施工。

11. 严禁违规在过道或其他公共区域加床，影响应急疏散。
12. 不得违规安装防盗网、防盗窗、防护栏等。
13. 加强建筑周边、空调外机平台巡查检查，及时清理可燃杂物。
14. 防火门及闭门器应保证完整，防火门处于常闭状态。
15. 防火卷帘门下严禁堆放杂物。
16. 按规范要求设置避难层、避难间，不得占用。
17. 消防控制室应 24 小时值班，值班人员不少于 2 人，持证上岗，并能熟练掌握应急处置流程。
18. 自动消防设施不得置于手动状态。
19. 不得遮挡圈占消火栓，灭火器设置位置应醒目，便于取用。
20. 应急照明、疏散指示系统完好、有效。
21. 严禁在诊疗区域吸烟。
22. 制定详细的防火检查、巡查制度，并按要求落实相关检查措施。
23. 制定完善的火灾隐患整改制度和机制，并及时整改和复查。
24. 手术室进行麻醉的场所通风良好。
25. 消防水池、消防水箱水位在正常标准以上。
26. 灭火器配备数量充足，压力在正常范围。
27. 火灾自动报警系统完好有效，联动控制功能运行正常。
28. 自动喷淋、防排烟、气体灭火、泡沫灭火、应急广播等

消防系统正常运行。

29. 对单位每位员工每半年至少组织一次消防培训，有培训记录，确保具备“四种能力”。

30. 严禁电动自行车（蓄电池）在室内和楼道存放、充电，必须统一停放在专用停放充电区。

31. 严禁使用夹芯材料性能低于 A 级的彩钢板作为建筑材料。

32. 严禁窗帘围挡等纺织品垂地。

二、建筑安全刚性措施

33. 新建建筑无开工建设必备手续资料的或手续不齐全的，立即停工；补齐相应手续后，方可开工建设。

34. 既有建筑改建扩建未按要求办理相应手续的，立即停工；补齐相应手续后，方可继续施工。

35. 施工单位必须具备相应资质和安全生产许可，双方签订《安全施工协议书》，明确各自职责，落实工作要求。严禁超范围施工或转包、分包。

36. 施工队伍应当文明施工、规范作业，确保现场材料摆放整齐，配备必要的安全防护设备和消防器材。

37. 施工人员必须具备相关资质，严格按照操作规程作业。

38. 30 年以上老旧建筑必须定期排查安全隐患，按规定频次对房屋进行安全鉴定，根据房屋安全鉴定结果，采取相应措施进行处理。需要加固处理的房屋应经加固处理评估合格后重新投入使用。

39. 老旧院区改造中，应对工地毗邻建筑实时监测，确保周边建筑安全。

40. 装饰装修工程应按照报批方案、既定图纸施工，严禁暴力拆装。发现承重墙体被破坏，应立即停止施工，整改加固并验收合格后，方可继续施工。

41. 严禁未经建筑结构和消防安全综合评估，擅自更改房屋使用功能、超出使用荷载安装大型设备或堆放物品、随意改变分区布局。

42. 严禁未经建筑结构和消防安全综合评估，擅自租用其他房屋建筑用于医疗、教学、规培、宿舍以及开展托育、医养结合服务等。

43. 室内组织大型集会活动必须充分考虑建筑物承载能力，事先进行安全评估，防止发生塌陷及踩踏事故。

44. 制定房屋建筑坍塌风险应急处置预案并组织培训、演练等。

三、安全防范刚性措施

45. 设立医患关系办公室或指定科室（部门）统一负责医疗纠纷投诉管理工作，建立投诉管理制度，配足专（兼）职人员，设立投诉受理、处理固定工作场所。建立医疗纠纷投诉处理工作台账，突出重点，多元化解，动态清零。

46. 加强专职保卫机构人员力量，遵循“就高不就低”原则，按照不低于在岗医务人员总数的 3% 或 20 张病床 1 名保安员标准配备保安人员。二级以上医疗机构门急诊每层楼配备保安员值守，

住院部每个病区配备保安员值守，每日组织保安员对院内公共区域开展动态巡查，组建突发事件应急处置队伍，做好快速应对准备。

47. 为值班保卫人员配备必要的通讯设备和防护器械（防暴头盔、防割手套、防刺背心、防暴盾牌、防暴钢叉、橡胶棍、催泪喷射器等）。在后勤保障重要设施设备、数据中心、档案室、药房、库房等重点要害区域安装安全防护设施。

48. 设置安全监控中心（视频监控室），对医院内公共场所和周边区域、重点区域实行视频监控全覆盖、无死角；医院门卫室、门急诊、各科室、重点要害部位等安装一键式报警装置，并与安全监控中心（视频监控室）、属地公安部门联网。

49. 三级医院及日门诊量 5000 人次以上或实际开放床位 1000 张以上的大型医院全面开展入院安检，在门急诊、病房楼、行政楼入口及地下车库直接进入门急诊、病房楼、行政楼的通道入口等重点区域环节，结合实际安装金属探测门、微剂量 X 射线安全检查设备、手持式金属探测器等安检设备，配足安检员。

50. 二级以上医院和其他日常治安状况复杂的医院建立警务室，对医院安全防范系统建设和日常训练、安全检查、巡逻布控、突发事件处置等进行指导检查，提升医疗机构安全防范管理水平。

附件 6

全市卫生健康系统安全生产大排查大起底大整治专项行动情况统计表

单位：

时间：2024 年 月 日

序号	重点领域	市场主体 (单位) 总数	检查市场 主体 (单 位) 数量	排查 率%	发现问题 隐患 (处)	整改隐 患数 (处)	整改 率%	发现重 大隐患 数(处)	整改重 大隐患 数(处)	整改 率%	立案数	停产停 业整顿 数量 (家)	罚款 (万 元)	排查梳 理危险 因素 (个)	制定防 控措施 (条)	开展 警示教育 (场 /次)	受益人数
1	医疗机构																

注：本表格数据为专项行动以来全市卫健系统累计数据。

附件 7

全市卫生健康系统安全生产大排查大起底大整治行动隐患整改 (分类型) 统计表

单位:

时间: 2024 年 月 日

序号	隐患类别	发现问题 数 (处)	采取措施数 (项)	整改隐患数 (处)	整改率%	发现重大隐 患数 (处)	采取措施数 (项)	整改重大隐 患数 (处)	整改率%
1	火灾								
2	交通								
3	工矿商贸								
4	其他								
5	合计								

注: 1. 本表格数据为专项行动以来全市卫生健康系统累计数据。 2. 如排查出重大隐患, 需报送重大隐患排查整改详细情况。

新郑市卫生健康委员会办公室

2024年1月31日
